

Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод"

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2015 год						Период регулирования 2017 год					
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Поступление мощности в сеть (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО	6,65	6,53	0,00	6,517	3,28	7,91	7,71	0,00	7,75	3,62		
1.1.	из смежной сети, всего												
	в том числе из сети												
	ВН			6,40					7,55				
	СН1												
	СН2					3,28					3,62		
1.2.	от электростанций ПЭ												
	от других поставщиков (в т. ч. с оптового рынка)	6,65	6,53	0,00	0,12	0	7,91	7,71	0,00	0,20	0		
	от других организаций												
2.	Потери в сети	0,48	0,14	0,00	0,23	0,12	0,57	0,16	0,00	0,30	0,11		
	то же в %	7,23	2,09	0,00	3,48	3,75	7,23	2,12	0,00	3,92	2,70		
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды												
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	6,17	0,00	0,00	3,01	3,16	7,33	0,00	0,00	3,82	3,52		
	в т. ч.												
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	2,98			0,00	2,98	3,39				3,39		
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка												
4.3.	в другие организации	3,19	0,00	0,00	3,01	0,18	3,94	0,00	0,00	3,82	0,13		